



СОГЛАСОВАНО
Председатель ФК
О. Дазимиева
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №1 «Рассвет»
с. Ахкинчиево-Борзой
Курчалоевского района»
Х.А. Берсанова
2021 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 18 о мерах по пожарной безопасности

Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

1. Общие требования.

1.1. Инструкция устанавливает единые правила пожарной безопасности ДОУ. Инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479, и обязательна для соблюдения всеми работающими в здании и помещениях указанного объекта, а также посетителями.

1.2. Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.3. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.4. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.5. Руководитель учреждения назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

1.6. В целях соблюдения и осуществления работ по предупреждению пожаров на объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию.

1.7. Руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель обеспечивает наличие Планов эвакуации людей при пожаре, исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационный выходы.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

Руководитель обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом.

1.8. Курение табака на территории и в помещениях учреждения запрещено. Руководитель обеспечивает размещение на территории складов, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено», а также таблички с номерами телефонов пожарной части.

2. Порядок содержания территории учреждения.

2.1. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территории учреждения осуществляются следующие мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках;

б) организация патрулирования членами ДПД;

в) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

2.2. Запрещается на территории, прилегающей к ДОУ ставить емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

2.3. Запрещается на территории учреждения устраивать свалки горючих отходов.

2.4. Не допускается загромождение проездов по территории, подъездов к зданию.

2.5. Руководитель учреждения обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

2.6. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

2.7. Руководитель учреждения обеспечивает своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

2.8. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

учитывая при этом направление ветра. Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг. Допускается многократное пользование и прерывистое действие.

14.8.5. Струю огнетушащего порошка направлять под углом 20-300 к горящей поверхности.

14.8.6. Не допускается располагать огнетушители вблизи отопительных приборов, где температура может быть более 500С, а также в местах с прямым воздействием солнечных лучей.

14.8.7. В зависимости от применяемой марки порошка и заряда пускового баллона проводить проверку, техническое освидетельствование и испытание следует в соответствии с заводским паспортом.

14.9. Внутренние пожарные краны.

14.9.1. Внутренние пожарные краны следует устанавливать на высоте 1,35м от пола. Они должны располагаться в легкодоступных местах - у входов, в вестибюлях, коридорах, проходах и т.д. При этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.

14.9.2. Каждый пожарный кран должен быть укомплектован пожарным рукавом одинакового с ним диаметра и стволом, а также рычагом для облегчения открывания вентиля (при необходимости).

14.9.3. Пожарный рукав следует хранить сухим, сложенным в гармошку или двойную скрутку, присоединенным к крану и стволу и не реже одного раза в шесть месяцев перекатывать.

14.9.4. Пожарные краны должны размещаться во встроенных или навесных шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания и приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без их открывания.

14.9.5. На дверцах пожарных шкафчиков с внешней стороны должны быть указаны после буквенного индекса ПК порядковый номер крана и номер телефона для вызова пожарной охраны.

14.9.6. Проводить техническое обслуживание и проверять работоспособность пожарных кранов не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Пожарные краны должны постоянно находиться в исправном состоянии и быть доступными для использования.